

TEST II GRUPA A

1. Napis wg uchwały nr 67/XVIII/2012 ZG ZOSP RP na sztandarach OSP brzmi:
 - a. **W Służbie Ojczyzny. W jedności siła.**
 - b. Prowadź Nas św. Florianie.
 - c. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.
 - d. Chroń nas św. Florianie
2. Poczet sztandarowy sztandaru OSP tworzą:
 - a. **Dowódca pocztu sztandarowego, chorąży, asystujący,**
 - b. Dowódca, podchorąży, asystujący,
 - c. Dowódca pocztu sztandarowego, sztandarowy, asystujący,
 - d. Dowódca, chorąży, pomocnik,
3. Bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych składa się z :
 - a. 7 odcinków,
 - b. 8 odcinków,
 - c. **9 odcinków toru**
 - d. 10 odcinków
4. Wyróżnieniami przyznawanymi strażakom OSP są:
 - a. odznaka Wzorowy Strażak,
 - b. **dyplom uznania, list pochwalny,**
 - c. medal „Za zasługi dla jednostki OSP”,
 - d. wyróżnienie odznaczeniem,
5. Trzy pierwsze cyfry numeru operacyjnego na pojazdach samochodowych oznakowanych jako pojazdy uprzywilejowane i sprzęcie pływającym oznaczają:
 - a. **jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej,**
 - b. komendę powiatową PSP,
 - c. województwo,
 - d. typ pojazdu.
6. Oznakowanie ewakuacyjne jest wykonane w barwach:
 - a. białej i czerwonej,
 - b. białej i niebieskiej,
 - c. **białej i zielonej,**
 - d. białej i czarnej
7. Komendy Powiatowe/Miejskie dzielą się na kategorie, ile jest kategorii:
 - a. od I do II
 - b. od I do III
 - c. od I do IV
 - d. **od I do V**
8. Nie jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej o wymaganych parametrach technicznych do:
 - a. **2 kondygnacyjnego budynku mieszkalnego ZL IV,**
 - b. stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych,
 - c. stadionu sportowego z 55 miejscami siedzącymi,
 - d. szpitala
9. Państwowa Straż Pożarna jest służbą podlegającą:

- a. Ministrowi Spraw Wewnętrznych,
 - b. Ministrowi Administracji i Cyfryzacji,
 - c. Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,**
 - d. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Komendanta Powiatowego PSP powołuje i odwołuje:
- a. Komendant Główny PSP,
 - b. Komendant Wojewódzki PSP,**
 - c. Wojewoda,
 - d. Starosta.
11. Stopnie oficerskie w Państwowej Straży Pożarnej nadaje:
- a. przełożony oficera, uprawniony do jego mianowania,
 - b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,**
 - c. Prezes Rady Ministrów,
 - d. Komendant Główny PSP.
12. Centralna Szkoła Pożarnicza znajduje się w:
- a. Częstochowie,**
 - b. Warszawie,
 - c. Krakowie,
 - d. Poznaniu.
13. W Państwowej Straży Pożarnej pełni służbę:
- a. ok. 15 000 strażaków,
 - b. ok. 20 000 strażaków,
 - c. ok. 30 000 strażaków,**
 - d. ok. 45 000 strażaków.
14. Stopnie „generalskie”, tj. nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje:
- a. minister właściwy do spraw wewnętrznych,
 - b. Prezes Rady Ministrów,
 - c. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,**
 - d. Kapituła Klubu Generalskiego.
15. Teren pożaru to:
- a. teren, gdzie zostały rozwinięte linie gaśnicze,
 - b. obszar związany z prowadzonymi działaniami,
 - c. obszar, na którym znajdują się obiekty palące się i zagrożone**
 - d. teren określony przez Kierującego działaniami ratowniczymi,
16. Pojazd gaśniczy GBA 2,16 typ 005 posiada
- a. urządzenia szybkiego natarcia W – 25
 - b. urządzenia szybkiego natarcia W – 52
 - c. urządzenia szybkiego natarcia W – 75
 - d. urządzenia szybkiego natarcia USN – 25
17. Szkoła Chorążych Pożarnictwa w Krakowie została utworzona w:
- a. 1956 r
 - b. 1967 r
 - c. 1971 r.**
 - d. 1981 r.

18. Składowanie materiałów palnych poza budynkami jest dopuszczalne w odległości:
- 4 m od granicy działki,**
 - przy granicy niezabudowanej działki,
 - 10 m od granicy działki,
 - 1,5 m od granicy działki
19. Urządzeniem przeciwpożarowym nie jest:
- Hydrant wewnętrzny
 - Gaśnica,**
 - Kurtyna dymowa
 - Urządzenie oddymiające.
20. Szkolenia inspektora ochrony przeciwpożarowej nie prowadzą
- szkoły Państwowej Straży Pożarnej,
 - Komenda Główna PSP**
 - ośrodki szkolenia Państwowej Straży Pożarnej
 - instytut badawczy Państwowej Straży Pożarnej.
21. Średnia szybkość marszu wynosi 4 km/h, zaś szybkość poruszania się biegacza wynosi 19 km/h, jaka jest średnia prędkość przemieszczania się frontu pożaru traw:
- 9 km/h
 - 10 km/h;
 - 15 km/h
 - 20 km/h.**
22. Zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów pod karą grzywny lub aresztu zawarto w:
- Ustawie o ochronie przyrody,**
 - Ustawie o ochronie przeciwpożarowej,
 - Ustawie o ochronie środowiska.
 - Ustawie o PSP,
23. W Polsce przyjęty jest podział na następujące grupy pożarów:
- A B C D E F
 - A B C D
 - A B C D E
 - A B C D F**
24. Zatrzaśnik służy do:
- szybkiego łączenia węży tłoczonych i zabezpieczenia przed ich samoczynnym rozłączeniem
 - łączenia maski z reduktorem aparatu powietrznego wysokociśnieniowego
 - zabezpieczenia strażaka przy pracach na wysokości**
 - mocowania sprzętu na samochodzie
25. Do kategorii zagrożenia ZL II zalicza się następujące obiekty:
- dyskoteki kina
 - mieszkalne
 - szpitale przedszkola**
 - szkoły
26. Czynnikiem inicjującym wybuch mogą być:
- Tylko przedmioty o temperaturze wyższej niż temperatura zapłonu mieszaniny gazowo powietrznej
 - Tylko otwarty płomień, iskra elektryczności statycznej i łuk elektryczny.
 - Dowolne źródło o energii wyższej niż minimalna energia zapłonu**

- d. Tylko otwarty płomień.
27. Wyszysacz może służyć do:
- a. usunięcia powietrza z linii ssawnej w celu zassania wody przez pompę
 - b. zassania środka pianotwórczego w celu uzyskania wodnego roztworu środka pianotwórczego**
 - c. wysysania wody z zalanych pomieszczeń np: piwnic
 - d. usunięcia ciała obcego z górnych dróg oddechowych
28. Pożar butli z acetylenem to pożar grupy materiałów:
- a. A,
 - b. B,
 - c. C**
 - d. D
29. Stacja paliw płynnych winna obowiązkowo być wyposażona w:
- a. Gaśnice śniegowe,
 - b. Gaśnice płynowe,
 - c. Gaśnice proszkowe,**
 - d. Gaśnice wodno-pianowe.
30. Przedsionek przeciwpożarowy w budynkach winien posiadać minimalne wymiary:
- a. 1,2 x 1,2 m;
 - b. 1,4 x 1,4 m;**
 - c. 1,5 x 1,5 m;
 - d. 2,0 x 2,0 m;